بسمه تعالی

اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در بنادر صیادی

۱- سیستم های برقی را طبق آخرین توصیه های ایمنی اداره برق منطقه ای کنترل نمائید . اجزای به کار برده شده در محل های سرپوشیده حتی الامکان از جنس غیر قابل اشتعال باشند و مورد بازرسی وکنترل دوره ای قرار گیرند.

۲- سیستم های اطفای حریق استاندارد در داخل هر بندر نصب و بروزرسانی گردند و کنترل دوره ای مطابق استاندارد تعریف شده سازنده بعمل آید .کلیه کارکنان آموزش لازم را دیده باشند وتمرینات لازم در قالب مانورهای سالانه انجام پذیرد.

۳- کلیه سیم کشی ها ، لوله کشی ها و الکترو موتور ها مورد بازرسی قرار گیرند و قسمت هایی از سیمها که روکش آنها از بین رفته یا لوله های که شکسته اند و یا الکتروموتورهایی که به طور نا مناسب به سیم ارت وصل شده اند مورد بازدید قرار گرفته و در اسرع وقت تعمیر شوند ، تا بلو های برق نیز باید بازدید شوند .

۴-برای لوله کشی ها و سیم کشی ها از لوله وسیم مناسب و با ظرفیت مناسب استفاده شود . کلید های برق از نوع روکش دار باشند که رطوبت داخل آنها نفوذ نکند .

۵- سیستم گاز رسانی و یا سوخت رسانی ساختمان های اداری و محل های مسقف کنترل شود که دچار نشتی ویا چکه کردن نباشند . در قسمت هایی که لوله های آب آتش نشانی نصب شده ، این لوله ها در مقاطع زمانی مشخص مورد بازرسی قرار گیرند و در صورتی که نیاز به تعویض دارند تعویض گردند.

۶- در زمان پر کردن منابع سوخت (گازوئیل و بنزین) دقت بسیار به عمل آمده و به هنگام تخلیه سوخت حتما از وصل بودن سیم ارت تانکر به زمین اطمینان حاصل گردد .

۷- وسایل قابل احتراق در یک محفظه فلزی قرار گیرند و دور از محل های سر پوشیده نگهداری شوند . در بیرون از سالن ها و سایر نواحی که در معرض خطر هستند، تابلو های" استعمال دخانیات اکیداً ممنوع" نصب گردند.

۸- باید از وسایل هشدار دهنده نظیر زنگ اعلام خطر و یا سوت در زمان بروز خطر استفاده گردد و از مسئولین اداره آتش نشانی محل دعوت بعمل آید که از مجموعه بازدید و نظریات کارشناسی خود را در مورد عوامل خطر زا و یا موقعیت نصب وسایل آتش نشانی ارائه نمایند .

۹- تقویم زمانی و چک لیست مخصوص برای کنترل وسایل اطفاء حریق تنظیم گردد و در مقاطع زمانی کنترل لازم در قالب چک لیست صورت گیرد.

۱۰- شیرهای آب و لوله های آتش نشانی طبق دستورالعمل های خاص خودشان نگهداری شوند و مورد بررسی قرار گیرند و از کارایی سیستم اطمینان حاصل شود

۱۱- از کپسول های آتش نشانی مناسب استفاده شود. و هر سال یکبار کپسول های آتش نشانی مورد بازرسی قرار گرفته و بر چسب مخصوص (از طرف شرکت فروشنده) بر روی آنها نصب شود.

۱۲ - درحین آتش سوزی، ابتدا کلیه کارکنان را شناور و یا ساختمان ها خارج نمایید.

۱۳ - ضمن اقدام برای مهار آتش، اطلاع رسانی برای حضور واحد های آتش نشانی شهری و ناوگان اطفاء حریق بنادر مجاور انجام گیرد.

۱۴- توصیه اکید میگردد، در مفاد قرارداد واگذاری مدیریت بهره برداری از بنادر، بمنظوراستفاده از ظرفیتهای بیمه ای آتش سوزی در بنادر ماهیگیری، نسبت به پوشش بیمه بدنه و آتش سوزی حداقل ۵ تا ۱۰ شناور صیادی بصورت بی نام با بیمه نامه های معتبر توسط مدیر بهره برداراقدام گردد.(بیمه نامه های مسئولیت)

۱۵- مانور سالانه اطفاء حریق و برگزاری دوره های آموزشی پرسنل مربوطه توسط مدیریت بهره انجام پذیرد

۱۶- شماره تلفن ۱۵۵۰ جسجو نجات دریایی و مواقع اضطراری در تابلو هایی نوشته و معرض دیدعموم نصب گردد

۱۷- با همفکری و هماهنگی متخصصین آتش نشانی، مکانهایی امن مشخص شده و تابلوهای نشانگر محل ایمن برای دید عموم نصب گردد